



VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO. TEMPORADA 2020

FECHA DE INSPECCIÓN Y MUESTREO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: San Javier	RESULTADOS ANALÍTICOS DEL AGUA			RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL (1)		APTITUD PARA EL BAÑO (2) Si/No	COMUNICADO A LA POBLACIÓN (3)
PUNTO DE MUESTREO	ENTEROCOCOS INTESTINALES (ufc/100 ml)	ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	pH	AGUA	ARENA		
PLAYA VENECIOLA PM1	0	0	8,26	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA MISTRAL PM1	0	0	8,15	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA ANTILLAS PM1	0	0	8,32	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL PEDRUCHILLO PM1	0	0	8,23	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL GALAN PM1	0	0	8,32	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA LOS ALISEOS PM1	2	0	8,34	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA BARNUEVO PM1	46	0	8,37	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA PASEO DE COLON PM1	3	12	8,28	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL CASTILICO PM1	21	0	8,39	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO

Criterios de calidad de agua: anexo I RD 1341/2007

Agua costera y de transición				
	Calidad			Unidades
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos intestinales	185	200	100	ufc o NMP/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	ufc o NMP/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

(1) RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL: AGUA APTA: sin incidencias en el aspecto del agua y sin residuos

ARENA APTA: sin residuos

(2) APTITUD PARA EL BAÑO:

SI: cuando se cumplan los criterios de calidad de agua

NO: cuando se incumplan los criterios de calidad de agua.

(3) COMUNICADO A LA POBLACIÓN: APTA PARA SU USO, CON RESIDUOS EN LA ARENA, PRESENCIA DE ALGAS, ETC

CLASIFICACIÓN ANUAL TEMPORADA 2019 DE LAS AGUAS DE BAÑO INDICADAS: EXCELENTE