



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO 2017							
FECHA DE INSPECCION Y MUESTREO: 18 y 21 DE SEPTIEMBRE							
MUNICIPIO: San Javier	RESULTADOS ANALITICOS DEL AGUA			RESULTADOS DE LA INSPECCION VISUAL (1)		APTITUD PARA EL BAÑO (2) Si/No	COMUNICADO A LA POBLACION (3)
PUNTO DE MUESTREO	ENTEROCOCOS INTESTINALES (ufc/100 ml)	ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	pH	AGUA	ARENA		
PLAYA VENECIOLA PM1	12	0	8,17	LIG.TURBIA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA MISTRAL PM1	8	6	8,08	TURBIA	APTA	SI	AGUA TURBIA/Color MARRON
PLAYA ANTILLAS PM1	10	1	8,11	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL PEDRUCHILLO PM1	16	76	8,11	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL GALAN PM1	19	4	8,14	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA LOS ALISEOS PM1	17	57	8,14	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DE LA HITA PM1	15	0	8,13	LIG.TURBIA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA BARNUEVO PM1	28	18	8,04	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA PASEO DE COLON PM1	0	2	8,17	APTA	APTA	SI	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL CASTILICO PM1	49	18	8,1	LIG.TURBIA	APTA	SI	APTA PARA SU USO

Criterios de calidad de agua:anexo I RD 1341/2007

Agua costera y de transición				
	Calidad			
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidades
Enterococos intestinales	185	200	100	ufc o NMP/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	ufc o NMP/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

**Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

(1)RESULTADOS DE LA INSPECCION VISUAL: AGUA APTA: sin incidencias en el aspecto del agua y sin residuos

ARENA APTA: sin residuos

(2) APTITUP PARA EL BAÑO:

SI: cuando se cumplan los criterios de calidad de agua

NO: cuando se incumplan los criterios de calidad de agua.

(3)COMUNICADO A LA POBLACION: APTA PARA SU USO, CON RESIDUOS EN LA AREANA, PRESENCIA DE ALGAS, ETC

CLASIFICACION ANUAL TEMPORADA 2016 DE LAS AGUAS DE BAÑO INDICADAS: EXCELENTE